



1. Przewód odprowadzający FeZn fi 8mm
2. Rura RO 18x28 w warstwie niepalnej izolacji
3. Złącze kontrolne w szafce na elewacji wys. 1m
4. FeZn 30x4 w rurze RO18x28 w warstwie izolacji niepalnej
5. Warstwa izolacji niepalnej szer. 25 cm- wełna mineralna gr. 15cm

INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM NEURPSYCHIATRII			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY			
NAZWA RYS:	SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZŁĄCZA KONTROLNEGO W WARSTWIE OCIEPLENIA			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D
PROJEKTANT	ANNA DVORAK-ZAMIARA		DATA	19.04.2021
ASYSTENT PROJEKTANTA	Łukasz Nejman		NR RYS.	17