



Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RG/RK	RG/1	RG/2	RG/RACK	RG/CA	RG/DOM	RG/KUCH	RG/ZEW
Opis	Zasilanie z GWP w ZK-21	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Rozdzielnica komputerowa	Rezerwa	Rezerwa	Szafa RACK	Centrala alarmowa CA pom.	Centrala domofonowa-zasilacz	Płyta indukcyjna	Oświetlenie elewacja
Moc, kW											
Typ kabla/przewodu	YKYžo			N2XH B2ca			N2XH B2ca	N2XH B2ca	N2XH B2ca	N2XH B2ca	N2XH B2ca
Przekrój	5x50mm <sup>2</sup>			5x6mm <sup>2</sup>			3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	5x2,5mm <sup>2</sup>	5x2,5mm <sup>2</sup>